Praia Ambiente
EMPRESA MUNICIPAL

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

MOD.45
Edição
2_26.05.2022

1.º Trimestre 2025	PONTO DE ENTREGA AOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO Volume fornecido - 150 m^3/dia	EDITAL n.º1/2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Coliformes totais	0 col/100 mL	0,0	0,0	0	100%	1	1	100%
Escherichia coli	0 col/100mL	0,0	0,0	0	100%	1	1	100%
Cloro Livre	--- mg/L Cl2	0,25	0,25	---	---	1	1	100%
Número de colónias a (22±2)ºC	Sem alteração anormal col/mL	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0 col/100 mL	0	0	---	---	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidades de pH	7,8 (19 ºC)	7,8 (19 ºC)	---	---	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0ºC	2500 µS/cm	337,0	337,0	0		1	1	100%
Cor	4 UNT	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 ºC	3 Factor de diluição	<1 (25 ºC) (1 dias)	<1 (25 ºC) (1 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 ºC	20 mg/L Pt-Co	<1 (25 ºC) (1 dias)	<1 (25 ºC) (1 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	3 Factor de diluição	<0,10 (LQ)	<0,10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg/L F-	1,3	1,3	0	100%	1	1	100%

Nota: 2- Parâmetros Conservativos

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

A Técnica responsável:_____ Assinado por: **Vanda da Conceição Linhares Simões Bettencourt** _____ Vanda Simões Bettencourt

Data da publicação: 02/06/2025

Nota: Todos os documentos mantêm-se na pasta SGI em https://bit.ly/2ThJxcw qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.